



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № PP-05-98 (.....) / 2020 г.

Пловдив,2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите :	„изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите :	Водно тяло BG3AR400R074 и име „река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие“; Воден обект – река Джебелска и Читак дере
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а :	Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б“, и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) заявление с вх. № PP-05-98/23.12.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Джебелска и Читак дере, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“, (обект: „Преносен газопровод Гърция – България“: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 28,82 – км 29,10 с река Джебелска, в имот с идентификатор 30154.1.420, в землището на с. Загорски, 58757.1.360 и 58757.1.195 в землището на с. Птичар; Подобект 2: Пресичане на газопровод км 37,78 – км 37,89 с Читак дере, в имот с идентификатор 86030.9.44, в землището на с. Върхари и в имот с идентификатор 02292.8.22, в землището на с. Балабаново), община Момчилград, област Кърджали, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска и Читак дере, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eard.bg; e-mail: bd_plovdiv@eard.bg



	линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ попада в обхвата на следните мерки: ➤ В Приложение №4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали.“ ➤ В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника. Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска и Читак дере не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения на ИБР 2016 – 2021 г., приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН на ИБР (2016-2021) няма определени мерки.
<i>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването :</i>	Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река Джебелска и Читак дере е за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ за пренос на природен газ между Комотини – Гърция до Стара Загора – България и ще свързва газопреносните системи на двете страни. Заедно с трасето на газопровода се изпълнява и оптична кабелна магистрала за технологични и телекомуникационни връзки и външни инфраструктурни връзки за всички площадкови елементи на газопровода (пътни, ел. захранващи, ВиК, телекомуникационни). Трасето на преносния газопровод и влакно-оптичните съобщителни линии следват следата на одобрения ПУП – парцеларен план. Общата дължина на трасето на територията на България е 150,6 км, с диаметър DN 800 мм и основни

	параметри: • Работно налягане: $OP=7,5 \text{ MPa}$ • Проектно налягане: $DP=7,5 \text{ MPa}$ • Максимално инцидентно налягане: $MIP=7,5 \text{ MPa}$ • Работна температура: $OT_{max}=50^{\circ}\text{C}$ и $OT_{min}=0^{\circ}\text{C}$ Трасето на преносния газопровод пресича река Джебелска и Читак дере на територията на община Момчилград, Област Кърджали. Пресичането на водните обекти, ще се извърши подземно на праволинеен участък на водното течение и полегати неразвивни брегове. Преходът ще се изпълни по открит способ с траншея, съгласно приложените проекти. Проектната кота на горната образуваща на газопровода при подводно преминаване е с 0,5 м по-ниско от прогнозирания граничен профил на размиване на коритото на реката за 25 години от полагането на газопровода, но не по-малко 1,0 м под котата на дъното на водния обект по време на полагането на преносния газопровод. Дължината на подводния преход на газопровода се определя от котата на водното ниво при 1% обезпеченост на водните количества. За осигуряване на преносния газопровод против изплуване при преминаване през водните обекти е предвидено затежняване с армиран стоманобетонен седлови затежнител. На склоновете на бреговете, за предотвратяване на отнасянето и свличането на земна маса в траншеята, се монтират укрепващи прегради от напълнени с почва контейнери от затворен тип (габиони). След засипване на газопровода крайбрежните склонове се укрепват с пространствена полимерна решетка (георешетка), чиито клетки се запълват с баластра. Технологичния влакно-оптичен съобщителен кабел се полага отделно на разстояние 7 м от газопровода. Резервния съобщителен оптичен кабел се полага в една траншея с газопровода на разстояние 0,75 м. Защитната тръба се изпълнява непосредствено след изолационните работи по газопровода и преди обратното засипване. Същата се затежнява с чували с пясък и при зариване се уплътнява на пластове, след което се обозначава, посредством метализирана сигнална лента.
Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ :	Ползване на повърхностен воден обект – река Джебелска, разположен в поземлен имот с идентификатор 30154.1.420, 58757.1.360 и 58757.1.195 и Читак дере, разположен в поземлен имот с идентификатор 86030.9.44 и 02292.8.22, община Момчилград, област Кърджали, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ е с географски координати:

	Подобект 1: Пресичане на газопровод км 28,82 – км 29,10 с река Джебелска: 1. Десен бряг: 41° 28' 41.50" N 25° 22' 16.41" E на к. 257,54м; 2. Ляв бряг: 41° 28' 38.27" N 25° 22' 12.52" E на к. 259.00м; Подобект 2: Пресичане на газопровод км 37,78 – км 37,89 с Читак дере: 3. Десен бряг: 41° 32' 59.75" N 25° 22' 17.57" E на к. 241.10м; 4. Ляв бряг: 41° 33' 00.93" N 25° 22' 16.68" E на к. 239.90м.
Проектни параметри на използването :	Река Джебелска и Читак дере на територията на община Момчилград, област Кърджали, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 28,82 – км 29,10 с река Джебелска, в имот с идентификатор 30154.1.420, в землището на с. Загорски, 58757.1.360 и 58757.1.195 в землището на с. Птичар с дължина L=140,94 m; Подобект 2: Пресичане на газопровод км 37,78 – км 37,89 с Читак дере, в имот с идентификатор 86030.9.44, в землището на с. Върхари и в имот с идентификатор 02292.8.22, в землището на с. Балабаново с дължина L=8,04 m;
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите :	• Да уведоми Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; • При започване на строителните дейности да уведоми писмено БДИБР за последващо осъществяване на контрол; • Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията; • Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна; • Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката; • Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливасма ивица извън разрешения участък; • Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци;

	• Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения; • Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката; • Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката; • Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията; • От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект; • Преди започване на дейности в речното легло да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство; • Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му; • да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък; • По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект; • Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; • След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място; • След завършване на строителството да се представи в БДИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение; • Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; • Титулярят на разрешителното е длъжен да представя
--	--

	на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив ул.„Янко Сакъзов“ №35

ВАСИЛ УЗУНОВ

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
(съгласно Заповед № РД-03-69/29.03.2021 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)



4000, Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 6 от 6

